








ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
2.1	Klatka schodowa	12,50 m ²
2.2	Korytarz	26,10 m ²
2.3	Sala dydaktyczna	17,40 m ²
2.4	Sala zabaw	30,50 m ²
2.5	Schowek	3,70 m ²
2.6	Sala zabaw	25,60 m ²
2.7	Sala dydaktyczna	15,30 m ²
2.8	Łazienka	6,00 m ²
2.9	Pokój dydaktyczny	13,20 m ²
2.10	Sala zabaw	27,20 m ²
2.11	Sala dydaktyczna	39,20 m ²
SUMA:		216,70 m²

Legenda:

-  Opyczna czujka dymu DOR-40
-  Przysięk oddymiający w aluminiowej obudowie
-  Centrala oddymiania RZN4408-K
-  Słownik 200N/500mm
-  Napęd drzwiowy 500N/500mm
-  Słownik 200N/350mm
-  Sygnalizator akustyczny SA-K7

Data: czerwiec 2018 r.	Skala: 1:100	Rysunek Nr E2
Inwestor / obiekt: Przedszkole Miejskie Nr 4		
ul. R. Krjańskiego 3, 06-100 Putusk / Przedszkole Miejskie Nr 4		
Adres: ul. M. Konopnickiej 7, 06-100 Putusk		
Temat: PROJEKT INSTALACJI ODDYMNIANIA KLATKI SCHODOWEJ		
Rysownik: RZUT PIĘTRA		
Projektant:	Redaktor:	